



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

23.09.2016 № РП/6584.3/16

На № _____ от _____

О направлении на рассмотрении жалобы

Ямало-Ненецкое УФАС России

ООО «ТЗК Туполев Сервис»

Туполева ул., корп. 57,
г. Жуковский, 140185

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «ТЗК Туполев Сервис» от 19.09.2016 № 25/09-ТС на действия (бездействие) заказчика АО «Новоуренгойский ОАО» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку агрегата для перекачки топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С (извещение № 31604011915).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/6011 от 01.03.2012 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «ТЗК Туполев Сервис» в Ямало-Ненецкое УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы необходимо сообщить заявителю и в ФАС России.

Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый адрес

Р.А. Петросян

Гилязиева Л.Р.(088-791)



62147

2016-98607(2)

ООО «ТЗК ТУПОЛЕВ СЕРВИС»

Топливо-заправочный комплекс

ООО «ТЗК Туполев Сервис»
ИНН 5013037092 КПП 501301001
140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Туполева,
корп. № 57

Тел.: (495) 556-51-53, 556-70-61, 556-70-50
Факс: (495) 787-74-15
E-mail: tupolevservis@yandex.ru

№ 25/09-ТС от "19" сентября 2016 г.

Куда: Федеральная антимонопольная
служба РФ
125993, г. Москва, Садовая-
Кудринская, д. 11

От кого: ООО «ТЗК Туполев Сервис»
140181, Моск. область, г. Жуковский, ул.
Туполева, корп. № 57

Жалоба на действия (бездействия) заказчика

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ОАО"

при проведении открытого запроса предложений на поставку агрегата для
перекачки топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С.

(Закупка № 31604011915)

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ОАО»
2. Адрес местонахождения организации: 629300, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г
НОВЫЙ УРЕНГОЙ, АЭРОПОРТ

Контактное лицо: Циклер Александр Владимирович

тел: +7 (3494) 949, доб.: 448 e-mail: ouz_vs@nuoao.ru

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «ТЗК Туполев Сервис», ИНН:
5013037092. Адрес: 140181, Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, корп. №
57; телефон: (495) 741-54-59; факс: (495) 787-74-15; e-mail: tupolevservis@yandex.ru;
контактное лицо: Борисов Илья Владимирович, тел.: 8-965-332-80-60

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:**
<http://zakupki.gov.ru>
4. **Номер извещения:** 31604011915

Наименование закупки: Поставка агрегата для перекачки топлива из автоцистерн и
внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 19.08.2016.

Обжалуемые действия: Заказчик отклонил Заявку № 1 Участника размещения заказа
ввиду ее несоответствия требованиям закупочной документации и признал открытый
запрос предложений несостоявшимся.

Доводы жалобы:

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

ООО «ТЗК Туполев Сервис» в установленный срок и в установленном порядке подал заявку на участие в запросе предложений. Однако, при подведении итогов открытого запроса предложений в Протоколе № 2 (58-ЗП/МТР-03082016) Заказчик указал, что Заявка № 1: ООО «ТЗК Туполев Сервис» отклонена, ввиду несоответствия требованиям закупочной документации, конкретно не аргументировав выявленных нарушений и несоответствий.

В п.2.9.1.4 Документации о запросе предложений «Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку агрегата для перекачки топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С» АО «Новоуренгойский ОАО» установлен исчерпывающий перечень оснований для отклонения заявки Участника.

В соответствии с п. 2.10.2 Документации о запросе предложений «Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку агрегата для перекачки топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С» АО «Новоуренгойский ОАО» при отклонении Заявки Участника в решении об отклонении Заявок на участие в Запросе предложений Заказчик должен указать на положение Документации о Запросе предложений, которым она не соответствует, в случае принятия такого решения.

Оформленный Протокол № 2 заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений в нарушение п. 2.10.2. Документации не содержит обоснование решения об отклонении Заявки № 1 на участие в запросе предложений, в части подробного изложения оснований отклонения заявки ООО «ТЗК Туполев Сервис», а именно: указания на конкретные положения заявки, не соответствующие требованиям закупочной документации.

На основании изложенного просим:

1. Признать нашу жалобу обоснованной.
2. Пересмотреть итоговые результаты открытого запроса предложений.
3. Подписать Договор с потенциальным поставщиком, предложившим лучшую цену.

Приложения:

1. Протокол № 2 (58-ЗП/МТР-03082016) от 15.09.2016г.
2. Копии технического задания

С уважением,

**Генеральный директор
ООО «ТЗК Туполев Сервис»
19.09.2016г.**

А.В. Дмитриев

ПРОТОКОЛ № 2 (58-ЗП/МТР-03082016)

заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений на поставку агрегата для перекачки топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С в АО «Новоуренгойский ОАО»

г. Новый Уренгой

15 сентября 2016 г.

1. Наименование предмета открытого запроса предложений: поставка агрегата для перекачки топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек АФТ-30-4-С.

Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено 19 августа 2016 г. на официальном сайте – www.zakupki.gov.ru и сайте УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» - utp.sberbank-ast.ru.

2. На заседании присутствовали:

И.о. председателя комиссии:

А.Н. Мальцев

Члены комиссии:

Е.Н. Уварова

А.В. Циклер

Д.И. Гунчак

Секретарь комиссии:

А.Г. Вишера

Всего 5 из 7 членов комиссии, что составляет 71,4 %. Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

На заседании комиссии присутствовал представитель инициатора:

Р.Р. Хасанов – начальник СГСМ.

Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проводилась 15 сентября 2016 года с 13-30 часов по 14-00 часов по адресу: 629305, г. Новый Уренгой, Аэропорт, Административно-бытовой корпус, третий этаж, кабинет 312.

3. На процедуру подведения итогов открытого запроса предложений были представлены следующие заявки Участников:

Заявка № 1: ООО «Топливно-заправочный комплекс Туполев Сервис»

ИНН 5013037092 КПП 51301001 ОГРН 1035002602414

Юридический адрес: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, корп. 57.

Предложенная цена: 2 400 000,00 руб. (включая НДС 18%) – **отклонена**, ввиду несоответствия требованиям закупочной документации.

Заявка № 2: ООО «Промышленная группа СпецИзделе»

ИНН 5048027426 КПП 504801001 ОГРН 1115048001749

Юридический адрес: 142301, Московская область, г. Чехов, ул. Вокзальная площадь, д. 9.

Предложенная цена: 2 860 000,00 руб. (включая НДС 18%) – **отклонена**, ввиду несоответствия требованиям закупочной документации.

Таким образом, на основании п.16.7.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Новоуренгойский ОАО» и п.1.5.4. «Документации о запросе предложений», закупочной комиссией принято решение:

- признать открытый запрос предложений несостоявшимся;
- ГСМ провести мониторинг предложений и предоставить договор для заключения с единственным поставщиком в договорную группу юридического отдела.

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3-х дней со дня его подписания.
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего открытого запроса предложений.
6. Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 2 (двух) листах.

Техническое предложение


Марка агрегата: PMA-550

Назначение агрегата: выполнять операции по приему топлива из автоцистерн, внутрискладские перекачки топлива.

Сборочные единицы и корпусные изделия, входящие в состав агрегата:

| Сборочные единицы и корпусные изделия | Назначение, характеристики |
|---|---|
| ФГк-30Г.2 –фильтр предварительной (грубой очистки) (либо аналог PF-80) | Для предварительной (грубой) очистки на линии приема перед насосом, пропускная способность-27 м ³ /час, условный проход присоединительных патрубков (входного и выходного) -80 мм |
| IASBH-80A –агрегат самовсасывающий электронасосный | Для перекачки топлива. Подача Q, м ³ /час -38 Частота вращения, мин.-1450 Высота самовсасывания, м, не менее – 6,5 |
| КО-80 – клапан обратный | Для предотвращения обратных потоков перекачиваемого топлива и опорожнения корпусов фильтров и фильтров-водоотделителей |
| ФВ-фильтр-водоотделитель ФВВк-56.02 (либо аналог ФТВ-В-60, производства Элион-2 (Россия)) | Для очистки от механических примесей и свободной (эмульсионной) воды |
| СЖ- счетчик жидкости пита МКА 800 (либо аналог SATAM ZC-17 20/40) | Для учета принятого(прокаченного) топлива |
| Трубопровод с запорной арматурой | |
| Дренажный коллектор | |
| Кран шаровой КШ15 | |
| Панель приборов | МН1 – давление на выходе из IASBH-80A; МН2 – давление на входе в фильтр-водоотделитель МН3 – давление на выходе из фильтра-водоотделителя. МВН –мановакуумметр (на входе в насос IASBH-80-A) |

Генеральный директор



А.В. Дмитриев